

ELMŰ Hálózati Kft.

Ügyintézőnk: Gyatyel László
hálózathasználati szerződéskötő

Hálózathasználati Osztály
Levélcím: 1393 Budapest 62. Pf. 511.
Tel.: +36 (1) 238-1620 (9-14 h között)
Fax: +36 (1) 238-2912
E-mail: laszlo.gyatyel@elmu.hu
Iktatószám: HHO/2017/GYL/0422

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság

Budapest

Andor út 47-49.

1119

Tárgy: Műszaki-gazdasági tájékoztató igénybejelentésre

Tisztelt Partnerünk!

Jelen tájékoztatót az alábbi háztartási méretű kiserőmű létesítés igényre vonatkozóan készítettük el:

Ügyszám:	604737907			
Mérési pont:	HU000210F11-E651189239314-2000001			
Fogyasztási hely azonosító:	20096140			
Fogyasztási hely címe:	1077, Budapest VII., Wesselényi utca 20.			
Helyrajzi szám:	34259			
Jelenleg rendelkezésre álló teljesítmény: ↓				
1. csatlakozási ponton	828 kVA	1200 A	1200 A	1200 A
Igényelt HMKE (típusa: nap) betáplált teljesítmény				
1. csatlakozási ponton	48 kW	69,5 A	69,5 A	69,5 A
Inverterek típusai:	Fronius Symo 10-3-M Fronius Symo 17,5-3-M Fronius Symo 20,5-3-M			

ELMŰ Hálózati Kft.

1132 Budapest
Váci út 72-74.

Bejegyezte:
Fővárosi Bíróság
mint Cégbíróság

Cégjegyzékszám:
01-09-874142

ELMŰ • ÉMÁSZ TÁRSASÁGCSOPORT

Tárgy

12/

A csatlakozás műszaki jellemzői:

Feszültség szint	csatlakozás:	0,4 kV	mérés:	0,4 kV
Csatlakozási pont:	Elosztói transzformátorállomás szek. biztosítócsoport / megszakító rendszerhasználó felőli kapcsai			
A csatlakozás módja:	0,4 kV-os kábel			meglévő
Tr. állomás/áramkör	28409/10-es trafó 1. 2. 3. 4-es KIF áramkör			
Elosztói tarifa:	KÖF/ KIF III.			

A teljesítendő feltételek:

Feltétel	Felelős	Határidő/Kapcsolat
1. Csatlakozási dokumentáció elkészítése, jóváhagyásra benyújtása	Igénybejelentő	HMKE kivitelezés megkezdése előtt http://hmke.elmuhalozat.hu ELMŰ Hálózati Kft. Hálózat-csatlakozási osztály, 1393 Budapest 62, Pf.: 511.
2. HMKE kialakítása és készre jelentése	Igénybejelentő	HMKE csatlakozási dokumentáció jóváhagyását követően, az elosztó által végzendő mérőhelyi munka elindításáig. szerzodeskoto@elmu.hu
3. Üzemviteli megállapodás, hálózat-csatlakozási és hálózathasználati szerződés megkötése	Igénybejelentő és Elosztó	Az elosztó által végzendő mérőhelyi munka elindításáig szerzodeskoto@elmu.hu
4. A fogyasztásmérő berendezése „AD-VESZ” paraméterezése, valamint a paraméterezés költségének megfizetése	Elosztó/ Igénybejelentő	A fenti feltételek teljesülését követően.

A hálózatra kapcsolás csak a fentiekben írt feltételek maradéktalan teljesülése után valósulhat meg!

Tóth

A teljesítendő feltételek részletes leírása

1. Csatlakozási dokumentáció elkészítése, jóváhagyásra beadása

Az igénybejelentőnek csatlakozási dokumentációt kell készítenie egy kamarai regisztrációval rendelkező tervezővel.

HMKE microsite weboldalunkon tervezői regisztrációt követően a csatlakozási dokumentációk elkészítését és elosztói jóváhagyását elektronikus úton is biztosítjuk. A weboldal elérhetősége: <https://hmke.elmuhalozat.hu/>

Az elkészített dokumentációt a weboldalon keresztül kell beküldeni on-line, illetve egyidejűleg az eredeti kézzel aláírt példányt postai úton el kell juttatni az **1393 Budapest 62. Pf: 511** címre a „Hálózat csatlakozási osztály”-nak címezve „HMKE” megjelöléssel ellátva. A csatlakozási dokumentáció jóváhagyása – arra alkalmas esetben – a postán beérkezett példány ellenőrzését követően történhet. A weboldalra feltöltött és a postán feladott példánynak mindenben megegyezőnek kell lenniük, ellenkező esetben elutasításra kerül a dokumentáció. Az elektronikus feltöltéstől számított maximum 45 naptári nap áll rendelkezésre a papír alapú példány feladására!

Bővebb információ: <https://elmuhalozat.hu/#!/kiseromuvek/haztartasi-meretu-kiseromuvek>

2. HMKE kialakítás és készre jelentése

A HMKE csatlakozási dokumentáció jóváhagyása esetén lehet a HMKE létesítését megkezdeni, és a szükséges villamos kapcsolatot kiépíteni. A kiépítés végeztével a kivitelező készre jelentésével kell újra felkeresni társaságcsoporthoz az alábbi e-mail címen: szerzodeskoto@elmu.hu

3. Üzemviteli megállapodás, hálózat-csatlakozási és hálózathasználati szerződés megkötése

Az ELMŰ Hálózati Kft. és a rendszerhasználók egymáshoz kapcsolódó és egymás üzemvitelére kiható üzemviteli tevékenységét üzemviteli megállapodásban kell szabályozni.

Az Általános Üzemviteli megállapodás megkötése (módosítása) szükséges, mivel a fogyasztási helyen háztartási méretű kiserőmű üzemel / létesül.

tervezett Üzemviteli megállapodást a hálózat-csatlakozási és hálózathasználati szerződésekkel együtt osztályunk fogja megküldeni.

4. A fogyasztásmérő berendezése „AD-VESZ” paraméterezése, valamint a paraméterezés költségének megfizetése

A fogyasztásmérő berendezés „AD-VESZ” paraméterezésének költségét (6.700 Ft + ÁFA), a helyszíni munkavégzést követően kiszámlázzuk a felhasználó felé.

Teljesítés

A hálózatra kapcsolás csak a fentiekben írt feltételek maradéktalan teljesülése után valósulhat meg!

Fenti tájékoztatónk elfogadási határideje 3 hónap. Amennyiben a fenti tájékoztatóban foglaltakat elfogadják, kérjük a jelen tájékoztató cégszerű aláírásával és visszaküldésével írásban jelezzék.

A tájékoztatóban foglaltak az elfogadást követően 1 évig érvényesek.

A műszaki – gazdasági tájékoztató melléklete:

- Általános tájékoztatás a háztartási méretű kiserőművek kisfeszültségű közcélú hálózatra történő csatlakoztatásáról, letölthető innen:
<https://elmuhalozat.hu/#/kiseromuvek/hmke-dokumentumtar>

Budapest, 2017. április 26.

Tisztelettel:



Farkas Dávid
 osztályvezető

ELMŰ Hálózati Kft.


Mészner Veres Gyöngyi
 csoportvezető

 A tájékoztatóban foglaltakat teljes mértékben elfogadom.

Dátum:



 Az igénybejelentő cégszerű aláírása