
MEGJEGYZÉS:
- A MEGSZÍVOTT ÁLMENNYEZETI TERKEET ÖSSZE KELL NYITNI!
- A FÖLDSZINTI ÚJ ANEMOSZTÁTOK PONTOS HELYE A FELTÁRÁS UTÁN A HELYSZÍNI ADOTTSÁGOK FÜGGVÉNYÉBEN ÉRTELEMSZERŰEN HATÁROZHATÓ MEG!
- A SZELLŐZTETENDŐ HELYISÉGEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOKAT A TERVEKEN FELTÜNTETETT LÉGMENNYISÉGEK SZERINT KELL BESZABÁLYOZNI, MÉRÉS ALAPJÁN.
- A SZELLŐZTETENDŐ HELYISÉGEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOKAT A TERVEKEN FELTÜNTETETT LÉGMENNYISÉGEK SZERINT KELL BESZABÁLYOZNI, MÉRÉS ALAPJÁN.
- A SZELLŐZŐVEZETÉKEK A MŰSZAKI LEÍRÁS SZERINTI HŐSZIGETELÉSSEL SZERELENDŐK.
- A TERVEK A MŰSZAKI LEÍRÁSSAL ÉS A KÖLTSÉGVETÉSSEL EGYÜTT ÉRVÉNYESEK.
JELMAGYARÁZAT:
Befúvás
Elszívás
RSK(H)100 fúvóka visszacsapó szeleppel
Schako Volkom térfogatáram határoló, min. 2xD rántottlási távolságot kell előírtenyomni!
Motoros szabályozó zsalu (Schako DKG (permon csatl.) vezgyűzemzárórálal elektromotor 230V)
Motoros pillangó szelep (Schako DKG (NÁ) vezgyűzemzárórálal elektromotor 230V)
ER ... x ... Elszívórács (ER) SCHAKO HR1, egy sorou, csatlakozó dobozzal (ASK)
BR ... x ... Befúvórács (BR) SCHAKO HR2, kilt sorou, csatlakozó dobozzal (ASK)
Spiko cső
Sonodec 25 hajlékony, hang- és hőszigetelő csőventilk
Meglévő, megmaradó légvezeték
800* Illesztő idom hossza: a tervezo szerepli hossz + 200mm (Pl. L=600+200mm)
A
B
C
D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
425 IRODA 49,10 m2
427 IRATTÁR
428 IRATTÁR
429 IRATTÁR 82,14 m2
424 IRODA 40,66 m2
423 IRODA 26,80 m2
422/A IRODA 36,18 m2
422 IRODA 27,43 m2
421 IRODA 11,85 m2
419 IRODA 37,62 m2
418 IRODA 15,48 m2
417 IRODA 19,76 m2
416 IRODA 35,52 m2
415 IRODA 36,17 m2
414/A IRODA 17,24 m2
414 IRODA 15,57 m2
413/B IRODA 15,90 m2
413 IRODA 20,04 m2
413/A IRODA 23,18 m2
412 IRODA 14,30 m2
411/A IRODA 24,45 m2
411 IRODA 23,76 m2
410 IRODA 24,91 m2
409 IRODA 42,73 m2
408 IRODA 33,5 m2
401 IRODA 23,4 m2
402 IRODA 26,03 m2
403 IRODA 15,71 m2
404 IRODA 10,37 m2
DOH.. 3,49 m2
ELŐTÉR 22,38 m2
ELŐTÉR 17,92 m2
TEAK.
FFI ELŐT.
NŐI ELŐT.
TEAK. 5,63 m2
PIS.
LÉPCSŐHÁZ
LÉPCSŐHÁZ 17,11 m2
FOLYOSÓ
FOLYOSÓ
Tárgy: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Tervszám: GS-05
Megrendelő: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Lépték: M 1:50
Tervező: Kovács Pál és Társa Épületgépészi Mérnökiroda Kft. 1037 Budapest, Folyóka u. 37. Tel: (06 1) 389 9793 Fax: (06 1) 437 0479 Mobil: (06 30) 202 4315 Web: www.kpmernokiroda.hu
Munkatársak: Szabó István G-T-01-3001 Mészáros Olivér G-T-01-10933 Varga Balázs G-T-01-11599 Nagy Norbert
Megnevezés: SZELLŐZÉS 4. EMELETI ALAPRAJZ
Dátum: 2013.05.10.