

MEGJEGYZÉS:

- A kivitelezés megkezdése előtt a szakági tervezőkkel egyeztetni kell
- Kivitelezés közben történt változtatásokért a tervezőt felelőség nem terheli
- A fűtés-hűtés vezetékek anyaga egységesen AQUATHERM BLUE PIPE MF OT polipropilén alapanyagú többrétegű oxigéndiffúzió mentes fűtési-hűtési cső
- A fűtési rendszert lágyvízzel kell feltölteni.
- A fűtési vezetékeket NMC Climaflex hőszigeteléssel kell ellátni. Csőszigetelés vastagsága: 20mm

JELMAGYARÁZAT

- | | | | |
|-----------|----------------------|---|----------------------------------|
| — — — — — | Fűtés előremenő | ⊕ | Nyomásmérő |
| — — — — — | Fűtés visszaférő | ⊖ | Hőmérő |
| — — — — — | Szolár előremenő | ⊕ | Légtelenítő szelep |
| — — — — — | Szolár visszaférő | ⊖ | Termosztátikus szabályozó szelep |
| ⊕ | Keringtető szivattyú | ⊕ | Úritő csőnk tömlővel |
| ⊖ | Eltározó szelep | ⊖ | Szűrő |
| ⊕ | 3- járatú szelep | ⊖ | Biztonsági szelep |
| ⊖ | Visszacsapó szelep | ⊖ | Túláram szelep |
| ⊕ | Golyóscsap | | |
| ⊖ | Beszabályozó szelep | | |
| ⊕ | Gumis csőkompenzátor | | |

KÖZPONTI FŰTÉS
LÉGKEZELŐK
IX.EMELETI ALAPVEZETÉKE

Beruházás neve:
KÖZÉPÜLETEK KIEMELT
ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEI
KEHOP-5.2.2/16-2016-00003 sz. projekt
1077 BUDAPEST VII. ker.
Wesselényi u. t. a 20 - 22.
H R S Z . : 3 4 2 5 9
szám alatti ingatlan
ENERGIAHATÉKONYSÁGI FELÚJÍTÁSI TERVE

Kivitelezési terv

Megbízó és Generáltervező:

KÉF KÖZBESZERZÉSI
ÉS ELLÁTÁSI
FŐIGAZGATÓSÁG
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
1118 Budapest, Andor utca 47-49.
Levelezési cím: 1502 Budapest, Pf.: 433.
Dr. Demény Ádám - főigazgató

Építész Vezetőtervező:
Németh Csaba - okl. építész
2083, Solymár, Kosár utca 9.
Kamarai szám: E 14 - 0353

Építész Tervező:
Fehér Máttyás - okl. építész
8038, Budaörs, Tompa Mihály utca 9.
Kamarai szám: E 14 - 0353

Építész Munkatársak:
Málics Nóra Ildikó - okl. építész
Horváth Imola Emese - okl. építész

Gépezet Vezetőtervező:
Rosza Csaba - okl. gépészmérnök
Eng. sz.: G. T. 13-5721
2118 Páceli Dávid utca 8.
Tel.: +36-70/325-99-09

Gépezet tervező:
Zágoni-Szabó Árpád - okl. gépészmérnök
Eng. sz.: G. T. 14-0730
9837 Balatonosod József Attila utca 13.
Tel.: +36-30/329-69-65


Elektronikus tervező:
Dr. Barbarics Tamás - okl. villamosmérnök
Eng. sz.: V. T. 01-1769
1158 Budapest, Aoy Endre u. 49.
Tel.: +36-20/3343217

Elektronikus tervező:
Jászfalusi Imre - okl. villamosmérnök
Eng. sz.: V. T. 13-6333
2015 Bialtorbágy, Viadukt utca 11.
Tel.: +36-20/4683690

Épületautomatika tervező:
Csáránkó István - okl. villamosmérnök
Eng. sz.: V. T. 01-13768
2735 Dánszentmiklós, Széchenyi u. 26.
Tel.: +3630/2492373

GF-02

bpi
BERUHÁZÁSI
PROJEKT IRODA



KELT:
2017
Július 14.