
MEGJEGYZÉS:
- A MEGSZÍVOTT ÁLMENNYEZETI TERMÉKET ÖSSZE KELL NYITNI!
- A FÖLDSZINTI ÚJ ANEMOSZTÁTOK PONTOS HELYE A FELTÁRÁS UTÁN A HELYSZÍNI ADOTTSÁGOK FÜGGVÉNYÉBEN MEGÍ
- A SZELLŐZTETŐRENDSZEREKET A TERVEKBEN FELTÜNTETETT LÉGMENNYISÉGEK SZERINT KELL BESZABÁLYOZNI, MÉRÉS ALAPJÁN.
- A SZELLŐZŐVEZETÉKEK A MŰSZAKI LEÍRÁS SZERINTI HŐSZIGETELÉSSEL SZERELENDŐK.
- A TERVEK A MŰSZAKI LEÍRÁSSAL ÉS A KÖLTSÉGVETÉSSEL EGYÜTT ÉRVÉNYESEK.
JELMAGYARÁZAT:
Befúvás
Elszívás
RSKB100 fúvóka visszacsapó szeleppel
Schako Volkan tűzgátolásos hatású, min. 2xD rúdszelíd tűvédelget kell előírnyomni!
Motoros szabályozó zsalu (Schako DKG (permess csatl.) vezgyűszeszűrésű elektromotor 230V)
Motoros pillangó szelep (Schako DKG (NÁ) vezgyűszeszűrésű elektromotor 230V)
ER ... x ... Elszívórács (ER) SCHAKO ER1, egy sorou, csatlakozó dobozzal (ASK)
BR ... x ... Befúvórács (BR) SCHAKO BR2, két sorou, csatlakozó dobozzal (ASK)
Spiro cső
Semodec 25 hajlékony, hang- és hőszigetelt csőventik
Meglévő, megmaradó légcsatorna
800* Illesztő idom hossza: a torzon szerepli hossz + 200mm (Pl. L=600+200mm)
118D PIHENŐ 14 m2
118C TÁRGYALÓ I. 45 m2
118B TÁRGYALÓ II. 53 m2
118A IRODA 36,20 m2
118 IRODA 34,50 m2
117 IRODA 22,15 m2
116A IRODA 23,18 m2
116 IRODA 24,20 m2
115A IRODA 18,60 m2
115B IRODA 17,50 m2
115 IRODA 35,70 m2
115C IRODA 19,50 m2
115D IRODA 15,60 m2
114 IRODA 35,40 m2
113 IRODA 36,40 m2
112 IRODA 23,71 m2
111 IRODA 23,84 m2
110 IRODA 23,86 m2
109 IRODA 38,80 m2
109A IRODA 12,20 m2
109B IRODA 13,00 m2
108 IRODA 17,80 m2
122 TÁRGYALÓ 59 m2
235 ELŐTÉR 22,79 m2
239 FOLYOSÓ 73,19 m2
236 LÉPCSŐHÁZ 16,90 m2
101 IRODA 15,60 m2
102 IRODA 16,40 m2
103 IRODA 16,80m2
104 IRODA 27,12 m2
237 ELŐTÉR 22,63 m2
239 FOLYOSÓ 43,31 m2
237 LÉPCSŐHÁZ 17,15 m2
206 TEAK. 5,63 m2
207 FFII ELŐT.
208 NŐI ELŐT.
MEGLÉVŐ VÍZSBLOKK
Tárgy: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Megrendelő: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Tervező: Kovács Pál és Társa Épületgépész Mérnökiroda Kft. 1037 Budapest, Folyóka u. 37. Tel: (06 1) 389 9793 Fax: (06 1) 437 0479 Mobil: (06 30) 202 4315 Web: www.kpmernokiroda.hu
Megnevezés: SZELLŐZÉS 1. EMELETI ALAPRAJZ
Tervszám: GS-02
Lépték: M 1:50
Munkatársak: Szalló István G-T-01-3001 Mészáros Olivér G-T-01-10933 Varga Balázs G-T-01-11599 Nagy Norbert
Dátum: 2013.05.10.