


## MEGJEGYZÉS:

- A MEGSZÍVOTT ÁLMENNYEZETI TEREKET ÖSSZE KELL NYITNI!
- A FÖLDSZINTI ÚJ ANEMOSZTÁTOK PONTOS HELYE A FELTÁRÁS UTÁN A HELYSZÍNI ADOTTSÁGOK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL HATÁROZHATÓ MEG!
- A SZELLŐZŐRENDSZEREKET A TERVEKEN FELTÜNTETETT LÉGMENNYISÉGEK SZERINT KELL BESZABÁLYOZNI, MÉRÉS ALAPJÁN.
- A SZELLŐZŐVEZETÉKEK A MŰSZAKI LEÍRÁS SZERINTI HŐSZIGETELÉSSEL SZERELENDŐK.
- A TERVEK A MŰSZAKI LEÍRÁSSAL ÉS A KÖLTSÉGVETÉSSEL EGYÜTT ÉRVÉNYESEK.

## JELMAGYARÁZAT:

- Befúvás
- Elszívás
- RSK Ø100 Helios visszacsapó szelep
- Schako Volkcm térfogatáram határoló, min. 2xD tláramlási távolságot kell előirányozni!
- Motoros szabályozó zsalu (Schako DKG (peremes csatl.) +rugóvisszatérítésű elektromotor 230V)
- Motoros pillangó szelep (Schako DKG (NÁ) +rugóvisszatérítésű elektromotor 230V)
- ER ... x ... Elszívórács (ER) SCHAKO IB1, egy soros, csatlakozó dobozzal (ASK)
- BR ... x ... Befúvórács (BR) SCHAKO IB2, két soros, csatlakozó dobozzal (ASK)
- Spiko cső
- Sonodec 25 hajlékony, hang- és hőszigetelt csővezeték
- Meglévő, megmaradó légcsatorna
- 800* Illesztő idom hossza: a terven szereplő hossz + 200mm (Pl. L=800+200mm)

| | |
|---|---|
| Tárgy: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22. | Tervszám: GS-10 |
| Megrendelő: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22. | Lépték: M 1:50 |
| Tervező: Kovács Pál és Társa Épületgépész Mérnökiroda Kft. 1037 Budapest, Folyóka u. 37. Tel: (06 1) 388 9793 Fax: (06 1) 437 0479 Mob: (06 30) 202 4315 Web: www.kptmernokiroda.hu | Munkatársak: Szabó István G-T-01-3001 Mészáros Olivér G-T-01-10933 Varga Balázs G-T-01-11599 Nagy Norbert |
| Megnevezés: SZELLŐZÉS FÜGGŐLEGES LÉGCSATORNÁK | Dátum: 2013.05.10. |