

MEGJEGYZÉS:

- A MEGSZÍVOTT ÁLMENNYEZETTI TERÜLET ÖSSZE KELL NYITNI!
- A PÖLDSZINTI ÚJ ANEMOSZTÁTOK PONTOS HELYE A FELTÁRÁS UTÁN A HELYSZÍNI ADOTTSÁGOK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL HATÁROZANDÓ MEG!
- A SZELLŐZTETŐRENDSZEREKET A TERVEKBEN FELTÜNTETETT LÉGMENNYISÉGEK SZERINT KELL BESZABÁLYOZNI, MÉRÉS ALAPJÁN.
- A SZELLŐZTETŐVEZETÉKEK A MŰSZAKI LEÍRÁS SZERINTI HŐSZIGETELÉSSEL SZERELENDŐK.
- A TERVEK A MŰSZAKI LEÍRÁSSAL ÉS A KÖLTSÉGVETÉSSEL EGYÜTT ÉRVÉNYESEK.

JELMAGYARÁZAT:

- Befúvás
- Elszívás
- RSKU100 fúvóka visszacsapó szeleppel
- Schako Volkem térfogatáram határoló, min. 2xD rántanállal tűvédelemmel kell ellátnyomni!
- M — Motoros szabályozó zsalu (Schako DKG (permess csatl.) vagy/és/automatikus elektromotor 230V)
- M — Motoros pillangó szelep (Schako DKG (NÁ) vagy/és/automatikus elektromotor 230V)
- ER ... x ... Elszívórács (ER) SCHAKO ER1, egy sorou, csatlakozó dobozzal (ASK)
- BR ... x ... Befúvórács (BR) SCHAKO BR2, két sorou, csatlakozó dobozzal (ASK)
- Spiro cső
- Szoudex 25 hajlékony, hang- és hőszigetelő csőventik
- Megtörő, tengermódú légcsatorna
- 800* Illesztő idom hossza: a torvon szerepli hossz + 200mm (Pl. L=600+200mm)

Tárgy: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.	Tervszám: GS-08
Megrendelő: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.	Lépték: M 1:50
Tervező: Kovács Pál és Társa Épületgépész Mérnökiroda Kft. 1037 Budapest, Folyóka u. 37. Tel: (06 1) 389 9793 Fax: (06 1) 437 0479 Mobil: (06 30) 202 4315 Web: www.kpimernokiroda.hu	Munkatársak: Szabó István G-T-01-3001 Mészáros Olivér G-T-01-10933 Varga Balázs G-T-01-11599 Nagy Norbert
Megnevezés: SZELLŐZÉS 7. EMELETI ALAPRAJZ	Dátum: 2013.05.10.